

(Типовая форма)

КНМ 26220061000200762588

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код *



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю
355000, г. Ставрополь, ул. 8 Марта, д.164, тел. 8(8652)24-52-26, факс 8(8652)32-43-21
(наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Новоалександровскому
городскому округу и Красногвардейскому муниципальному округу управления надзорной
деятельности

и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю
356000, Ставропольский край, г. Новоалександровск, ул. Заводская, 51,
E-mail: novoaliks77@skfo.mchs.gov.ru, тел. 8 (86544) 67-3-47

Единый телефон доверия: МЧС России - 8(495)400-99-99;
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю - 8(8652)39-99-99

Федеральный государственный пожарный надзор

(наименование федерального государственного надзора)

ПРЕДПИСАНИЕ

ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 26-011-2022/0077pc / 1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Вручается: Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-
личностному развитию детей» №33 "Ласточка", ИНН 2615013431, ОГРН 1042600550013
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки № 26-011-2022/0077pc
от «31» марта 2022 года в период

с:	« 04 »	апреля	20	22	г.	10	час.	00	мин.
по:	« 04 »	апреля	20	22	г.	11	час.	00	мин.
с:	« 05 »	апреля	20	22	г.	11	час.	00	мин.
по:	« 05 »	апреля	20	22	г.	12	час.	00	мин.
с:	« 15 »	апреля	20	22	г.	10	час.	00	мин.
по:	« 15 »	апреля	20	22	г.	11	час.	00	мин.

Старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по
Новоалександровскому городскому округу и Красногвардейскому муниципальному округу
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Ставропольскому краю, лейтенантом внутренней службы Д.И. Пазенко

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного
пожарного надзора)

проведена выездная плановая проверка в рамках осуществления федерального
государственного пожарного надзора, реестровый номер функции в федеральной

государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» № 10001495160

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе, которого присутствовал представитель контролируемого лица: законный представитель юридического лица Нанян Елена Борисовна

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	На объекте защиты (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.1) помещении столовой , находящегося на первом этаже (класс функциональной пожарной опасности Ф 3.2), не отделено от смежных помещений противопожарной дверью с нормируемым пределом огнестойкости не менее EI 30*, обеспечивающей ограничение интенсивности и продолжительности горения в случае возникновения пожара.	Статья 5, часть 1 статьи 6, часть 1 статьи 88, таблицы 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	03.02.2023	
2	Обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" в столовой с обозначением категории на входных дверях с наружной стороны.	Пункт 12 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима», СП. 4.13130.2013 п. 5.1.2.	03.02.2023	
3	При эксплуатации объекта защиты руководителю организации обеспечить соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства	Пункт 13 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	03.02.2023	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
	огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты.			
4	Руководителю организации обеспечить наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	Пункт 6 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	03.02.2023	
5	Огнетушители следует располагать в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.	Пункт 409 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	03.02.2023	
6	На объекте защиты отсутствует проектная документация на монтаж автоматической пожарной сигнализации.	ч. ст. 83 ФЗ 123.	03.02.2023	
7	На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	ППР в РФ п. 54.	03.02.2023	
8	Автоматическая пожарная сигнализация не выполнена согласно требований нормативных документов, а именно, не обеспечена защита от ложных срабатываний.	ППР в РФ п. 54 п. 14.1 СП. 5.13130.2009, п. 6.4.3. п. 6.4.4. п. 6,5,1 СП. 484.1311500.2020.	03.02.2023	
9	При эксплуатации автоматических установок автоматической противопожарной защиты объекта сверх срока службы и информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации не обеспечено ежегодное	ППР в РФ п. 54.	03.02.2023	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
	проведение испытаний до их замены в установленном порядке.			

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Законный представитель: Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей №33 "Ласточка"»

Наян Елена Борисовна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

« 15 » апреля 20 22 г.

Старший инспектор ОНД и ПР по Новоалександровскому городскому округу и Красногвардейскому муниципальному округу УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю лейтенант внутренней службы Д.И. Пазенко

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

« 15 » апреля 20 22 г.



* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.