



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРОКУРАТУРА
НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО
РАЙОНА

ул. Ленина, д. 76, г. Новоалександровск,
Новоалександровский район, Ставропольский край,
Россия, 356000

11.05.2022 7-08-2022

№ _____

Заведующей МДОУ ДС № 33

Нанян Е.Б.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений требований
противопожарного законодательства

Прокуратурой района по поручению прокуратуры края проведена проверка соблюдения прав детей на отдых и оздоровление.

Согласно положениям статьи 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Закон № 69-ФЗ), руководитель организации обязан содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

Статьей 16 Закона № 69-ФЗ определены полномочия федеральных органов государственной власти в области пожарной безопасности, среди которых относятся полномочия по разработке утверждаемых Правительством Российской Федерации нормативных правовых актов, устанавливающих противопожарный режим и определяющих требования к оснащению объектов защиты, которые введены в эксплуатацию.

Так, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее – Правила).

Пунктом 54 Правил установлена обязанность руководителя учреждения по организации работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

Проверкой установлено, что в нарушение требований ст. 16 Закона № 69-ФЗ в МДОУ ДС № 33 не соблюдаются п.п. 54, 409 Правил, выразившиеся в следующем: автоматическая пожарная сигнализация не обеспечена защитой от ложных срабатываний; огнетушители расположены в местах, не предназначенных для их размещения, не исключающих их падение или опрокидывание.

Ненадлежащее содержание систем противопожарной защиты, задействованных в системах пожаротушения, приводит к социально-негативным последствиям и несет угрозу для присутствующих лиц в случае возникновения пожара.

ВОИ № 022858 *

Прокуратура Новоалександровского района
Ставропольского края
№ Искрг-20070024-701-22/700-20070024

Изложенное стало возможным вследствие ненадлежащего исполнения должностных обязанностей заведующей хозяйством МДОУ ДС № 33 Клушиной Н.В. и отсутствием контроля с Вашей стороны.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 6, 22, 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием прокурора и принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений, их причин и условий им способствующих, а также недопущению аналогичных нарушений впредь.


2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности заведующую хозяйством МДОУ ДС № 33 Клушину Н.В. за нарушение требований противопожарного законодательства.

3. О дате и времени рассмотрения представления заблаговременно сообщить в прокуратуру района в письменной форме.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах не позднее чем в месячный срок сообщить в прокуратуру района в письменной форме, с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений, а также документов о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

Заместитель прокурора района

младший советник юстиции



Д.А. Пилипко